



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44

e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs

www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 5677

Датум: 19.07.2018.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 17, „Материјал за одржавање зграда“

За јавну набавку добара Д 17, „Материјал за одржавање зграда“, дана 18.07.2018. године на адресу наручиоца пристигла су следећа питања:

Питање 1: , на страни 155 тендерске документације, Табела1. Докази за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона,

„Уколико понуђач наступа само у партији 4., није обавезно да има дозволу Министарства здравља“

Наше питање је, ако понуђач учествује у више партија, нпр 2 и 4, да ли треба да има неку потврду Министарства здравља и каква дозвола је у питању?

Питање 2: У вези са партијом 4 - 11. Светиљка растер сјајни – Који број цеви и која врста цеви је у питању?
16. Светиљка флуоресцентна – Која врста светиљке, вододихт, растер, која флуо цев, колико цеви?

Одговор 1: У питању је техничка грешка наручиоца у делу Докази за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона, Табела 1, Прилог 2.

Одговор 2: За ставку 11. Светиљка растер сјајни , тражимо 4 цеви од 36 w, магнетне. За ставку 16. Светиљка флуоресцентна , надградна са пластичним сенилом, 1 x 18 w, 60 cm дужине.

У складу са одговорима , биће извршена измена конкурсне документације и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца

С поштовањем,

Одсек за јавне набавке и план