



## Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: [dzpalilula1@ptt.rs](mailto:dzpalilula1@ptt.rs) www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 6762

Датум: 19.09.2014.

### Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку радова број Р 1, „Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсталацију у објекту Карабурма“.

За јавну набавку радова Р 1, „Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсталацију у објекту Карабурма“, на адресу наручиоца приспело је следеће питање:

**Питање:** „ Молим за појашњење конкурсне документације:

1. На страни 33 од 47 (Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни) стоји:

39. Сигнални уређај Q7 или сл ком 1

Молим појашњење и детаљнији опис позиције.

2. На страни 31 од 47, 32 од 47, 34 од 47, 35 од 47 и 36 од 47 (Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни) стоје цртице да се не уписују јединичне цене. Да ли је потребно уписати цену рада и цену материјала или је довољно уписати укупну цену.“

#### Одговор:

1. Сигнални уређај Q7 тј.Термостат Q7 служи за регулисање температуре из објекта. Повезује се са аутоматиком генератора топлоте сигналним каблом 3x0,75. У предмеру је предвиђено 30м кабла за повезивање. Крајње место постављања термостата изабраће Наручилац (вероватно ће то бити постојећа котларница или портирница).

Детаљан опис предмета набавке се налази у пројектној документацији и могућ је увид у техничку документацију и копирање делова пројектне документације за које понуђач сматра да су му потребни за састављање понуде, у договору са Техничком службом Дома здравља, као што је наведено у конкурсној документацији на страни 42 у Прилогу број 1.

2. Довољно је уписати укупну цену рада без Пдв-а (колона 7.) и укупну цену без Пдв-а (колона 9.).

Комисија за јавну набавку