



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 7486

Датум: 13.10.2014.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку радова број Р 1, „Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсталацију у објекту Карабурма“.

За јавну набавку радова Р 1, „Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсталацију у објекту Карабурма“, на адресу наручиоца приспело је следеће питање:

Питање: „да ли је потребно да понуђени уређај буде предвиђен за постављање на фасаду објекта, јел тиме и потпада под тумачење МУП-а о одредбама из чланове 33. и 34. Закона о заштити од пожара, који се тичу исходовања сагласности на гасне инсталације и уређаје предвиђене за спољну уградњу на фасаду као и Закона о планирању и изградњи који га тиме сматра саставним делом Унутрашње гасне инсталације ?.“

Одговор:

Да, понуђени уређај мора бити предвиђен за спољну уградњу, односно за постављање на фасаду објекта као што је наведено у конкурсној документацији, и тиме потпада под тумачење МУП-а о одредбама из чланове 33. и 34. Закона о заштити од пожара.

Комисија за јавну набавку